



VASTAVUSDEKLARATSIOON	No. 100RÕ08-16	Date 27.11.2008	CE 06
Toode JÕUKAABLID NIMIPINGEGA U ₀ / U = 0,6 / 1 kV Tüüp AMCMK 0,6 / 1 kV			
Tehniline standard SFS 4880:1995 (HD 603 S1 Part 3 Section F:1994); HD 308 S2:2002; IEC 502 IEC 60332-3:1992 category B; EN 50266-1:2001; EN 50266-2-3:2001			
Toode on kontrollitud ja testitud vastavalt tehnilisele standardile ning on tunnistatud vastavaks seal esitatud nõuetele Kaabel omab CE märgistust ning vastab Madalpingedirektiivi 2006/95/EC nõudele.			
Tootmine ja tootmiskvaliteet on tunnistatud vastavaks ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 nõuetele			
Ettevõtte järgib ja täidab Euroopa Komisjoni Regulatsiooni nr. 1907/2006 (REACH) nõudeid, samuti nõuame seda ka oma vastavate allarnijatel.			

Draka Keila Cables
Kvaliteediosakond

Rainer Õisma
Kvaliteedijuht



Märge: HD 603 S1 - see Harmoniseerimisdokument on heakskiidetud CENELEC-i poolt 1993 - 12 - 08.
CENELEC-i liikmed on kohustatud täitma CEN / CENELEC Siseregulatsiooni, mis määrab
harmoniseerimisdokumendi kasutuselevõtutingimused rahvuslikul tasemel.

