



ISO 9001

Põrguvälja tee 4
EE 75306 Tallinn Estonia
Tel. +372 605 5100
Fax +372 605 5101
E-mail: pipelife@pipelife.ee

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2012-05-22-2

Toote nimetus:	Korrigeeritud topeltseinaga hooneväline jääk muhviga kaablikaitsetoru
Nimiläbimõõdud:	50 mm, 75 mm, 110 mm, 160 mm
Tugevusklass:	450 N
Löögitaluvuse klass:	L
Painduvuse klass:	Jääk
Materjal:	
Toru väliskiht:	HDPE
Toru sisekiht:	HDPE
Toote standard:	EVS-EN 61386-24:2010 Torusüsteemid kaablite paigaldamiseks. Osa 24: Erinõuded. Maaalused torusüsteemid
	EVS-EN 61386-1:2008 Elektripaigaldiste torusüsteemid. Osa1: Üldnõuded
Tootja:	Pipelife Eesti AS
Tootmispaik:	Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt standardis EVS-EN 61386-24:2010 esitatud nõuetele. Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab ISO 9001:2008 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Sertifiointi Oy poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. 5527-02.

Vastavusdeklaratsioon välja antud: 22.05.2012

Lembit Salla
Kvaliteedi- ja tehnikajuht