

VASTAVUSDEKLARATSIOON	Nr. 09QD-01EE/V3	Kuup. 11.05.2016	CE ₀₆
<p>Toode JÕUKAABLID NIMIPINGEGA U₀ / U = 0,6 / 1 kV</p> <p>Tüüp AXPK (AXMK) 0,6 / 1 kV</p>			
<p>Tootja Draka Keila Cables AS Paldiski mnt. 31, Keila 76606 Eesti</p>			
<p>Toodetud vastavalt: EVS-HD 603-5D IEC 60502-1 SFS 4879</p> <p>Muud nõuded EVS-IEC 60332-1-2</p>			
<p>Toode on kontrollitud ja testitud vastavalt ülalloodud tehnilistele standarditele ning on tunnistatud vastavaks seal esitatud nõuetele.</p> <p>Kaabel omab CE märgistust ning vastab Madalpingedirektiivi 2014/35/EU nõudele.</p> <p>Kõik tootes kasutatud plastid on UV kindlad ja ei vaja eraldi kaitset päiksevalguse eest</p>			
<p>Ettevõtte juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001 nõuetele</p>			
<p>Ettevõtte järgib ja täidab Euroopa Komisjoni Regulatsiooni nr. 1907/2006 (REACH) nõudeid, samuti nõuame seda ka oma vastavatelt allarnijatelt.</p>			

**Draka Keila Cables
Kvaliteediosakond**



**Helle Oranen
Kvaliteedijuht**



Märge: HD 603 S1 - see Harmoniseerimisdokument on heakskiidetud CENELEC-i poolt 1993 - 12 - 08.
CENELEC-i liikmed on kohustatud täitma CEN / CENELEC Siseregulatsiooni, mis määrab
harmoniseerimisdokumendi kasutuselevõtutingimused rahvuslikul tasemel.

